

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.03101
(номер сертификата соответствия)

ТР 1389318
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГКС»
Адрес: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50,
тел.: +7 843 221 7000, факс: +7 843 221-7001, e-mail: mail@nppgks.com
ОГРН: 1061655028115

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГКС»
Адрес: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50,
тел.: +7 843 221 7000, факс: +7 843 221-7001, e-mail: mail@nppgks.com.
Адрес производства: 420095, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Васильченко, д. 30
ОГРН: 1061655028115

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Комплексе программно-технический «ГКС-Зилант» (ПТ) на платформе автоматизации SIMATIC PCS7 фирмы Siemens, ГКСК.421452.016 ТУ Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5, 7.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12777 от 27.04.2015 ИЛ НИЦ ИТТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ01 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13583 от 12.05.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


ГКСК.421452.016 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.05.2015 по 13.05.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Т.В. Морозова